

48033/30.04.2024

STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

FURNIZOR	ELCEN						CET Grivița	CPL CMTEB	CET Energo Vest	CT Titan	TOTAL
	CTE Sud MAG. I	CTE Sud MAG. II	CTE Sud MAG. III	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest					
Temp ext [⁰ C]	15										
Temperatura tur primar solicitată [⁰ C]	85-90	85-90	85-90	0	0	87-90	80-85	80	80-85	80	
Temperatura tur primar livrată [⁰ C]	86	85	85	0	0	89	71	88	85	82	
Temp apă caldă necesar [⁰ C]	55 ± 5°C										
Temp apă caldă realizat [⁰ C]	50	50	50	0	0	52	47	55	50	55	
Avarii rețea primară, secundară	Intreruperile accidentale sunt postate pe site-ul CMTEB S.A.: www.cmteb.ro la secțiunea Funcționare sistem termoficare.										

FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMOFICARE LA DATA DE 29.04.2024

Continuitate serviciu		90,62 %
număr total blocuri alimentate cu energie termică:	8.616	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	808	
Grad funcționare		96,71 %
număr PT/CT/MT funcționale:	1.002	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	33	