

Furnizarea agentului termic în sectoarele 4 și 5 rămâne deficitară din cauza avariei de la CET Progresul

București, 02 decembrie 2024 - Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) informează, luni, că furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în sectoarele 4 și 5 rămâne deficitară din cauza avariei produse în incinta CET Progresul (Elcen).

Potrivit Elcen, avaria a fost remediată în dimineața zilei de 1 decembrie 2024, termenul inițial anunțat fiind devansat de două ori, începând cu data de 30 noiembrie 2024, ora 07.00 și ulterior, 30 noiembrie 2024, ora 14.00.

Deși centrala a fost repornită duminică, 01 decembrie 2024, ora 07.00, în prezent parametrii agentului termic livrat nu sunt suficienți pentru a asigura producerea apei calde și a încălzirii.

În prezent, CET Progresul funcționează cu un singur cazan de apă fierbinte, temperatura livrată fiind de 65°C. Aceasta este insuficientă pentru ca punctele termice să poată furniza apă caldă menajeră și încălzire.

Clienții pot obține informații suplimentare prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, linia telefonică gratuită 0800.820.002 și aplicația Termoalert.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!

Serviciul Comunicare și Relații Publice