

Nr.58916/01.07.2022

**STAREA ACTUALIZATĂ A SISTEMULUI DE TERMOFICARE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

FURNIZOR	ELCEN						CET Grivița	CPL CMTEB	CET Energo Vest	TOTAL
	CTE Sud MAG. I	CTE Sud MAG. II	CTE Sud MAG. III	CTE Progresu	CTE Grozăvești	CTE Vest				
Temp ext [°C]	20									
Temperatura tur primar solicitată [°C]	70 - 85	70 - 85	70 - 85	-	-	70 - 85	-	70 - 85	70 - 85	
Temperatura tur primar livrată [°C]	73	73	73	-	-	88	-	64	70	
Temp apă caldă necesar [°C]	55 ± 5°C									
Temp apă caldă realizat [°C]	57	57	57	-	-	57	-	55	55	
Avarii rețea primară, secundară	Înteruperile accidentale sunt postate pe site-ul CMTEB S.A.: <a href="http://www.cmteb.ro">www.cmteb.ro</a> la secțiunea Funcționare sistem termoficare - avarii, lucrări programate, funcționare sub parametri.									

## FURNIZAREA SERVICIULUI DE TERMOFICARE LA DATA DE 30.06.2022

<b>Continuitate serviciu</b>		<b>86,05 %</b>
număr total blocuri alimentate cu energie termică:	<b>8.616</b>	
număr blocuri oprite pe diferite intervale:	<b>1202</b>	
<b>Grad funcționare</b>		<b>99,10 %</b>
număr PT/CT/MT funcționale:	<b>1.002</b>	
număr PT/CT/MT cu funcționare deficitară:	<b>9</b>	